

# **HAVARIJNÍ PLÁN**

společnosti LC grid s.r.o.  
pro LDS New Karolina Shopping Center  
Development, s.r.o.

## Havarijní plán lokální distribuční soustavy

Držitel licence: LC grid s.r.o. (dále jen „Společnost“)  
Právní forma: společnost s ručením omezeným  
IČO: 8473099  
Sídlo: Štefánikova 248/32, Smíchov, 150 00 Praha 5  
Korespondenční adresa: Štefánikova 248/32, Smíchov, 150 00 Praha 5

Číslo licence: 122137205 (distribuce elektřiny)

Vymezené území: New Karolina Shopping Center Development,  
s.r.o., Jantarová 3344/4, 702 00 Ostrava

## **1. Popis LDS**

LDS Společnosti se nachází na vymezeném území obce Ostrava, katastrální území Moravská Ostrava, na adrese Jantarová 3344/4, 702 00 Ostrava. LDS je napájena z trafostanic(e) 22/0,4 kV (dispozice Společnosti na základě nájemního vztahu) a je tvořena kabelovou sítí uloženou v zemi. Napájení LDS je z VN 22 kV distribuční sítě ČEZ Distribuce, a.s. Distribuce elektřiny ze vstupní hladiny VN 22 kV probíhá prostřednictvím 2 transformátorových stanic (transformátorové stanice).

## **2. Organizační schéma**

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u MS v Praze, oddíl C, vložka 319515.

## **3. Přehled dodavatelů a odběratelů**

Pro rok 2023 je dodavatelem elektrické energie do LDS společnost TAURON Czech Energy s.r.o., IČ 28602455, se sídlem Na Rovince 879, 720 00 Ostrava - Hrabová, a to na základě smlouvy o dodávce elektřiny.

Připojení LDS a zajištění rezervovaného příkonu je smluvně zabezpečeno smlouvou o připojení

lokální distribuční soustavy č. 22\_VN\_1010250915 uzavřenou se společností ČEZ Distribuce, a.s.

## **4. Regulační plán**

Podle vyhlášky č. 80/2010 Sb., o stavu nouze v elektroenergetice a o obsahových náležitostech

havarijního plánu, spadá společnost do regulačního stupně č. 3, 6.

## **5. Přehled kapacit pro provoz, údržbu a opravy**

Provozování, oprava, údržba, revize a havarijní servis kabelové sítě, rozvodny NN, kompenzačního rozvaděče a transformátoru jsou zajišťovány společností ZDROJ Fryštacký s.r.o.

## **6. Plán k předcházení stavu nouze a k obnově provozu LDS**

Poruchový dispečink není v LDS ustaven. Odbornými činnostmi k předcházení stavu nouze a vyhledávání situací v LDS, při kterých existuje pravděpodobnost vzniku stavu nouze, jsou pravidelně prováděny revize elektrického zařízení a dále průběžné pravidelné kontroly a údržba.

#### A. Stav nouze LDS:

- Výpadek dodávky elektřiny ze sítě VN 22 kV
- Porucha napájecího transformátoru
- Porucha kabelové sítě

#### B. Obnova provozu LDS:

- Při výpadku dodávek elektřiny ze sítě VN 22 kV není k dispozici stoprocentní náhradní nebo záložní zdroj. Je nutné neprodleně kontaktovat poruchovou linku provozovatele distribuční soustavy – kontakt viz plán vyzoomění
- Při poruše napájecího transformátoru nebo kabelových spojů vyššího napětí neprodleně kontaktovat společnost zabývající se opravami a havarijním servisem, a zabezpečit opravu nebo výměnu transformátoru – kontakt viz plán vyzoomění
- Při poruše kabelového vedení NN neprodleně kontaktovat společnost zabývající se opravami a výměnami kabelového vedení – kontakt viz plán vyzoomění

### **7. Vyhlášení opatření k předcházení a odstranění následků stavu nouze**

Informace o nebezpečí vzniku stavu nouze nebo o jeho vyhlášení je přijímána ředitelem společnosti nebo odpovědným zástupcem, a to na níže uvedených kontaktech.

### **8. Plán vyzoomění**

#### A. Interní spojení:

Bc. Klára Bergmanová 604813533 bergmanova@lehotskycapital.com

#### B. Ostatní kontakty

Vlastník objektu (správa) Active Retail Asset Management  
s.r.o. (R.Florian)  
777949637

Havarijní servis TS (VN) ZDROJ Fryštácký s.r.o.

Martin Fryštácký - 774331195

Údržba objektu (poruchy NN) Special Service International,  
spol. s r.o. - 778406394

Nadřazený distributor – poruchy ČEZ Distribuce, a.s. 800850860

#### C. Tísňová volání

Tísňové volání 112

Policie ČR 158

Hasičská záchranná služba 150

Zdravotnická záchranná služba 155

### **9. Plán svolání zaměstnanců**

Osoby odpovědné za provoz a údržbu LDS se svolávají telefonicky dle telefonních čísel uvedených v plánu vyzoomění.

## 10. Požární směrnice a plán evakuace

Požární ochrana je řešena prostřednictvím aktuální směrnice požární ochrany vlastníka nemovitosti.

Evakuace osob je řešena prostřednictvím aktuální směrnice požární ochrany (požárním evakuačním plánem) vlastníka budovy na adrese Jantarová 3344/4, 702 00 Ostrava.

## 11. Popis organizace materiálního zabezpečení

Společnost, resp. její dodavatelé, mají pro případy řešení stavu nouze při poruchách na zařízení


LDS k dispozici techniku a materiál potřebný k likvidaci stavu nouze.

## 12. Přehled smluv pro zajištění spolupráce, součinnosti a výpomoci

Společnost má uzavřeny smlouvy pro zajištění spolupráce zejména se společností Mujrevizak.cz s.r.o. (havarijní servis) a ČEZ Distribuce, a.s. (připojení LDS). Pro další spolupráci, součinnost a výpomoc uzavírá společnost smlouvy dle aktuálních potřeb. Havarijní plán je aktualizován v srpen 2022, nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho schválení.

Je platný do odvolání nebo do jeho nahrazení novým havarijním plánem.

Dne: 9.2.2023



Filip Brabenec, jednatel

